

Občina Idrija

Mestni trg 1

5280 IDRİJA

Vaš znak: 2/17-S

Naš znak: 02/1-278/

Poljubinj, 15.09.2022

Zadeva: OPPN SOČA v Idriji

Dne 08.09.2022 smo prejeli vašo vlogo za pridobitev prvega mnenja k OPPN Soča v Idriji.

Na območju urejanja se nahajajo obstoječi srednjenapetostni podzemni vodi 20 kV, nizkonapetostni podzemni vodi 0,4 kV ter nadzemni nizkonapetostni vodi 0,4 kV (glej prilogo *Situacija-500.jpg*).

V primeru predstavitev obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, ki so v lasti družbe Elektro Primorska d.d., mora investitor pridobiti overjene služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer je navedeno, da ima družba Elektro Primorska d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanje omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.

Pred pričetkom gradnje se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov, ki jo nameravana gradnja zajema.

Pri izvajanju del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo.

Odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infrastrukturnih vodov in naprav in objektov morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter obdelani v PZI.

Investitor se obvezuje plačati stroške za upravno in projektno dokumentacijo za morebitne prestatvitve in zaščite elektroenergetskih vodov in objektov, stroške za morebitne prestatvitve in zaščite elektroenergetskih vodov in objektov, stroške zakoličbe obstoječih naprav, odškodnine za trase, prestatvitev ter škodo nastalo zaradi neupoštevanja našega nadzora in smernic.

Varovalni pas elektroenergetskih omrežij je zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih. Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda in znaša 1 m za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV.

Lep pozdrav!

Izidor Markič, u.d.i.e.

Jernej Kenda, inž.el.

Priloga: kot v tekstu

ELEKTRO PRIMORSKA,
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22

- 20 -

ID št. za DDV 37102656
TRR 04750-0000510950; Nova KBM
Sodni reg. št. 1/01335/00
Okrožno sodišče Nova Gorica
Osnovni kapital 78.562.831,75 EUR

podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

DE Tolmin
Poljubinj 100
5220 Tolmin
Slovenija

T 05 / 382 4000
F 05 / 382 4165
S www.elektro-primorska.si

Oddelek za razvoj in graditev

 OBČINA IDRİJA

Prejeto	20-09-2022	Sig. znak
Vredn.:		Priloge:
St. Zadeve:	3500-9/2021-39	

Občina Idrija

Mestni trg 1

5280 IDRİJA

Vaš znak: 2/17-S

Naš znak: 02/1-278/2-22

Poljubinj, 15.09.2022

Zadeva: OPPN SOČA v Idriji

Dne 08.09.2022 smo prejeli vašo vlogo za pridobitev prvega mnenja k OPPN Soča v Idriji.

Na območju urejanja se nahajajo obstoječi srednjenapetostni podzemni vodi 20 kV, nizkonapetostni podzemni vodi 0,4 kV ter nadzemni nizkonapetostni vodi 0,4 kV (glej prilogo *Situacija-500.jpg*).

V primeru prestavitve obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, ki so v lasti družbe Elektro Primorska d.d., mora investitor pridobiti overjene služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer je navedeno, da ima družba Elektro Primorska d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanje omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.

Pred pričetkom gradnje se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov, ki jo nameravana gradnja zajema.

Pri izvajanju del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo.

Odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infrastrukturnih vodov in naprav in objektov morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter obdelani v PZI.

Investitor se obvezuje plačati stroške za upravno in projektno dokumentacijo za morebitne prestavitve in zaščite elektroenergetskih vodov in objektov, stroške za morebitne prestavitve in zaščite elektroenergetskih vodov in objektov, stroške zakoličbe obstoječih naprav, odškodnine za trase, prestavitve ter škodo nastalo zaradi neupoštevanja našega nadzora in smernic.

Varovalni pas elektroenergetskih omrežij je zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih. Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda in znaša 1 m za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV.

Lep pozdrav!

Izidor Markič, u.d.i.e.

Jernej Kenda, inž.el.

Priloga: kot v tekstu

ELEKTRO PRIMORSKA,
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22
- 20 -

ID št. za DDV 37102656
TRR 04750-0000510950, Nova KBM
Sodni reg. št. 1/01335/00
Okrožno sodišče Nova Gorica
Osnovni kapital 78.562.831,75 EUR

